



Checkliste im Rahmen der Abstimmung von Feuerwehrplänen - Anhang A

Wird durch Mitarbeiter Berliner Feuerwehr ausgefüllt	Vorgangsnummer		
		Ja	Nein
	Kontrolle: Besteht bereits eine Fw-Plan-Nummer zu dem Objekt?		
	Kontrolle: Ist die amtliche Hauptanschrift korrekt?		
	Kontrolle: Ortsteil		
	Ist ein Fw-Plan vorhanden:		
	Geopunkt dem richtigen Gebäude zugeordnet?		

Bestandteile eines Feuerwehrplans vollständig übersandt?			
	Planersteller	Kontrolle durch Feuerwehr	
	Erstellt/eingetragen	Vorhanden	Fehlt/ Nicht vorhanden
Allgemeine Objektinformationen			
zusätzliche textliche Erläuterungen			
Umgebungsplan (optional)			
Übersichtsplan			
Geschosspläne			
Sonderpläne (optional)			

Allgemeine Objektinformationen			
	Planersteller	Kontrolle durch Feuerwehr	
	Erstellt/eingetragen	Vorhanden	Fehlt/ Nicht vorhanden
Objekt-Nummer eingetragen (bei Aktualisierung)			
Brandmeldeanlagen-Nr. eingetragen (UGM/ ÜE)			
Objektbezeichnung eingetragen			
Straße, Hausnummer eingetragen			
Postleitzahl und Ortsteil eingetragen			
Telefonnummer eingetragen			
Art der Nutzung eintragen			
Ansprechpartner im Einsatzfall eingetragen (v.a. Ansprechpartner mit Telefonnummer außerhalb der Geschäftszeiten aufgeführt?)			
Inhaltsverzeichnis nach Leitfaden			
Angabe Datum für Revision			
Verteiler angeben (Feuerwehr 1x PDF)			
Wenn Abkürzung verwendet werden Bedeutung erklärt?			



Zusätzliche textliche Erläuterung

	Planersteller	Kontrolle durch Feuerwehr	
		Vorhanden	Fehlt/ Nicht vorhanden
Personalbestand, Nutzerzahl eingetragen	Erstellt/eingetragen		
Arbeitszeiten eingetragen			
Feuerwehr-Schlüsseldepot mit Lage eingetragen			

Besondere Hinweise zur Energieversorgung

Heizung - Art und Lage (Raumnummer), Angabe Position Fernwärmeschieber und Position Heizungsnotschalter			
Elektro Hauptschalter - Art und Lage (Raumnummer)			
Notstromeinrichtungen/Netzersatzanlagen (Aggregate, Batterien etc.)			
Hauptwasserhahn - Art und Lage (Raumnummer)			
Gashaupthahn - Art und Lage (Raumnummer)			
Angabe weiterer Hinweise zu Gefährdungspotentialen z.B. Druckgasbehälter, Photovoltaikanlagen, E-Ladestationen, ionisierende Strahlung (z.B. Röntgen), nicht ionisierende Strahlung (z.B. große Antennenanlagen von Mobilfunkanbietern), elektromagnetisches Feld (MRT)			
Sonstige Gefahrstoffe (fest, flüssig, gasförmig)			
Bei Vorhandensein von Gefahrstoffen Nennung des Gefahrstoff-, Strahlenschutz- und Sicherheitsbeauftragten, mit der jeweiligen Telefonnummer			

Technische Gebäudeausrüstung

Aufzüge

Aufzüge (Personen - und Lastenaufzüge (erreichbare Geschosse, Nutzlast in kg und Personenanzahl) Maschinenraum Ort und Lage bzw. fehlenden Maschinenraum (getriebelose Aufzüge))			
Feuerwehraufzüge mit Angabe Ort und Lage der Schlüssel			
Evakuierungsaufzüge (mit Angabe Lagen sowie Benennung der Ausgänge ins Freie)			
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen mit Angabe Lage und Ort der Auslöseeinrichtungen			

	Planersteller	Kontrolle durch Feuerwehr	
		Vorhanden	Fehlt/ Nicht vorhanden
	Erstellt/eingetragen		

EDV-Anlagen

Angabe Ort und Lage (Raumnummer) Gebädefunkanlage			
Angabe Ort und Lage (Raumnummer) Objektfunkanlage			
Angabe Ort und Lage (Raumnummer) Serverraum mit Löschanlage			
Angabe Ort und Lage (Raumnummer) ELA (Elektroakustische Anlagen) für Fw			

Ortsfeste Meldeeinrichtungen

Angabe Brandmeldeanlage (mit Aufschaltung zur Fw) mit FAT, FBF & ÜE			
Ort und Lage (Raumnummer) Löschanlage mit Angabe Löschmittel und Ort der Bevorratung			

Angabe Baustoffe und Bauteile			
--------------------------------------	--	--	--

Umgebungsplan (erforderlich, wenn aus Platzgründen die Vielzahl der Informationen im Übersichtsplan nicht dargestellt werden kann)

Umgebungsplan erforderlich			
Mindestschrifthöhe für alle Beschriftungen 2 mm			
Mindestkantenlänge für Piktogramme 7 mm			
weißer Untergrund			
A 3 Querformat			
Darstellung der baulichen Anlagen einschließlich angrenzender Bebauung und benachbarter Straßen			
Nutzung der Gebäude- und Anlagenteile			
Haupt- und Nebenzufahrten sowie deren Bezeichnungen			
Durchfahrten mit Angabe der eingeschränkten Höhe und Breite			

	Planersteller	Kontrolle durch Feuerwehr	
	Erstellt/eingetragen	Vorhanden	Fehlt/ Nicht vorhanden

Übersichtsplan			
Mindestschriftgröße für alle Beschriftungen 2 mm			
Mindestkantenlänge für Piktogramme 6 mm			
Umlaufender Rand			
Feld für die Feuerwehrplannummer			
Nordpfeil oben links			
Nordpfeil aus Musterblatt übernommen			
Rastermaß angeben oben links			
Raster in grau			
Raster nicht über Gebäude, Piktogramme, Befahrbare Flächen			
Legendenfeld auf Lage oben/ unten prüfen			
Schriftgröße Legendenfeld nach Leitfaden			
Das Wort „Legende“ als Überschrift ist nicht verwendet			
Rechtschreibung in Legende überprüft			
Nur Symbole in Legende, die im FW-Plan verwendet werden			
Graphische Symbole nach DIN 14034-6 verwendet			
Reihenfolge der Symbole in Legende gemäß Muster-Übersichtsplan aus dem Leitfaden			
Abkürzungen aus Übersichtsplan in der Legende erläutert			

Informationsfeld mit Angabe:

Planbezeichnungsfeld			
Feld für Blattangaben (Blatt x von y)			
Planstand mit aktuellem Datum im Planstandfeld angegeben?			
Felder für Ersteller-Informationen			
Objektbezeichnungsfeld mit Objektname ggf. Art der Nutzung, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt und Ortsteil			
Wenn Anfahrt ≠ Adresse „Anfahrt über ...“ in fettem Schriftstil			
Hauptzufahrt Feuerwehr (Symbol), nach Möglichkeit, am unteren Rand des Übersichtsplans			
Pfeil (breiter grüner Pfeil) für Hauptzufahrt zeigt auf Grundstück			
Hauptzufahrt kennzeichnet die schnellste bzw. kürzeste und sicherste Zufahrt zur Erstinformationsstelle (z.B. BMZ)			

	Planersteller	Kontrolle durch Feuerwehr	
		Vorhanden	Fehlt/ Nicht vorhanden
Nebenzufahrten mit schmalen grünem Pfeil markiert			
Hauptzugang zum Gebäude (BMZ/ Information für die Feuerwehr) markiert (Es kann nur einen Hauptzugang geben.)			

Flächen

befahrbare Fläche - Straßen, Wege, Flächen etc. die mindestens über die Tragfähigkeit entsprechend des Leitfadens „Flächen für die Feuerwehr“ der Berliner Feuerwehr verfügen			
nicht befahrbare Fläche - Flächen, die nicht über die geforderte Tragfähigkeit verfügen (ausgenommen sind Flächen, die bereits augenscheinlich nicht befahrbar sind, wie z.B. Grünflächen)			
Nicht befahrbare Fläche nur unmittelbar für das beschriebene Objekt markieren			
Gewässer nach Leitfaden markiert			
Besondere Gefahren (z.B. Gasflaschenlager) mit entsprechender Fläche einzeichnen			
Transformator mit Angabe kVA mit Markierung der Fläche als Bereich mit besonderer Gefahr und Warnzeichen			
Mengenangabe Diesel neben Warnzeichen			
Angrenzende öffentliche Straßen mit Angabe Straßename bis an den Kartenrand			
Punkt „Information für die Feuerwehr“ oder BMZ dargestellt			
FSD 3 mit FSE nach Leitfaden markiert			
BMA-Piktogramm mit ÜE-Nummer versehen			
Durchfahrten: Durchfahrtshöhen und -breiten angegeben			
Gewichtsangabe bei befahrbaren Flächen plausibel bzw. erforderlich?			
Tiefgarage nach Musterplan dargestellt (z.B. Gewichtsangabe vorhanden)			
Darstellung von Brandwänden gemäß Musterplan			
Feuerwehraufzug vorhanden und dargestellt?			
Angabe geschützte und ungeschützte Treppenträume, bei mehreren Treppenträumen mit Zahlen- oder Buchstaben darstellen			

	Planersteller	Kontrolle durch Feuerwehr	
		Vorhanden	Fehlt/ Nicht vorhanden
Anleiterstelle nach Leitfaden markiert?	Erstellt/eingetragen		
Aufstellflächen für Anleiterstellen dargestellt?			
Flächen für die Feuerwehr nach Leitfaden dargestellt?			
Hauptschalter mit Zusatz			
Symbol Absperrung "Hauptschalter Elektro" mit Geschossangabe nach DIN 14095			
weitere Trennstellen und Notschalter mit Kennzeichnung			
Kennzeichnung einer PV-Anlage Netzeinspeisung/ Batteriespeicher			
Kennzeichnung von Räumen, die Lithium-Ionen Speicher enthalten			
Löschwasserversorgung und Löschwasseranlagen			
Löschwasserbehälter, Einspeise- und Entnahmeeinrichtungen, Sprinkleranlagen und andere Löschanlagen mit entsprechender Kennzeichnung nach Leitfaden			
Löschwasserentnahmestellen (Lage und Mengenangabe DN, Löschwasserbrunnen)			
Hydranten mit Angabe Lage und Mengenangabe DN			
Löschwasserbehälter mit Lage und Mengenangabe			
Löschwasser-Einspeiseeinrichtung mit Angabe Treppenraum			
Entnahmeeinrichtungen			
Standort SPZ markiert			
Kennzeichnung der Schutzbereiche von Löschanlagen, Angabe Löschmittel			
Andere Löschanlagen			
Absperrrichtungen			
Symbol Absperrung Wasser nach DIN 14095			
Symbol Absperrung Fernwärme nach DIN 14095			
Symbol Absperrung Gas nach DIN 14095			
Symbol Absperrung Heizung nach DIN 14095			
Symbol Absperrung mit zusätzlicher Benennung des Produktes/Mediums, welches in der Rohrleitung transportiert wird			
Verwendung der Warnzeichen nach DIN ISO 7010			
Sammelstelle mit Zeichen Nr. E007 DIN EN ISO 7010			
Einfriedung des Geländes nach Leitfaden dargestellt			
Öffnungsmöglichkeit von Absperrungen (z.B. Tor, Schranke u.s.w.) in der Zufahrt direkt im Übersichtsplan markiert			

	Planersteller Erstellt/eingetragen	Kontrolle durch Feuerwehr	
		Vorhanden	Fehlt/ Nicht vorhanden
Poller feststehend/ herausnehmbar/ umklappbar nach Leitfaden dargestellt			
Kennzeichnung von Gleisanlagen (oberirdisch)			
Gebäudewände (Umriss) des Objekts immer etwas dicker als die umliegenden Lienen			
Gebäude in Hellelfenbein darstellen			
Darstellung der Gebäude mit Angabe der Nutzung			
Plausibilität der Nutzung prüfen			
Darstellung der Gebäude mit Gebäudehöhe/ Geschossangabe (Buchstaben-Zahlen-Kombination)			
Vordach bei Überragen von befahrbaren Flächen mit Höhenangabe (Durchfahrtshöhe)			
Darstellung der Nachbarschaft (Schraffur) mit Nutzung und Hausnummer (Gebäudehöhe/ Geschosshöhe, wenn bekannt -> Buchstaben-Zahlen-Kombination)			
Fw-Plan von Nachbargebäuden angegeben			
Abkürzungen, die in den grafischen Darstellungen genutzt werden, sind in der Legende erklärt?			
Darstellung der Hausnummer/n nach Leitfaden			

Geschosspläne (Bezogen auf alle Geschosspläne)			
Pro Seite nur ein Geschoss / Ebene (v.a. bei Verkehrsanlagen)			
Grundsätzlich sollten Geschosspläne die gleiche Ausrichtung (Himmelsrichtung und Lagedarstellung des Übersichtsplanes) aufweisen.			
Die Rasteraufteilung des Übersichtsplanes ist 1:1 zu übernehmen			
Wenn die Geschosse sich in der Raumaufteilung gleichen, können diese mit einem Plan als Regelgeschoss (z.B. Regelgeschoss 2-14) dargestellt werden.			
Raumnutzung angegeben (bei Wohnungen nicht nötig)			
Raumnummern angegeben, wenn vorhanden			
Bezeichnung der dargestellten Geschosse angeben			
Die Legende und die Reihenfolge der Pikogramm-Gruppen sollten analog dem Übersichtsplan sein.			
Es sind nur die Piktogramme zu verwenden, die in dem Geschossplan Verwendung finden.			
Informationsfeld nach Leitfaden?			

	Planersteller	Kontrolle durch Feuerwehr	
		Vorhanden	Fehlt/ Nicht vorhanden
Planstand aktuell?			
Bei Bestandsgebäuden, bei der die Zählweise der Geschosse abweichend der Norm (Etage/Ebene) vorhanden ist, ist diese im Geschossangabenfeld sowie im Seitenriss hinter der Geschossangabe in der Klammer darzustellen z.B. E (1. Etage)			
Seitenriss nach DIN 14095 dargestellt			
Miniaturübersicht nach Leitfaden dargestellt			
Nordpfeil in Miniaturübersicht vorhanden?			
Der im Grafikfeld dargestellte Teilbereich ist in „Hellelfenbein“ gekennzeichnet?			
Darstellung von Räumen mit besonderen Gefahren vollflächig in Rot			
Darstellung Bereiche mit besonderen Gefahren in roter Schraffur			
Flächen nach DIN 14095 gekennzeichnet?			
Es werden nur Piktogramme verwendet, die in dem Geschossplan verwendet werden.			
Verwendete Piktogramme nach DIN 14034-6			
Kennzeichnung von Ladestellen für die E-Mobilität in Tiefgaragen nach DIN 14095?			
Brandwände mit Brandwandverlauf angegeben			
Öffnungen ohne Feuerschutzabschlüsse angegeben			
Müllabwurfschacht als „Durchgehenden Schacht“ markiert			
Lüftungsschächte als „Durchgehenden Schacht“ dargestellt			
Zugänge markiert (Identisch mit Übersichtsplan)			
Treppenraumbezeichnungen angegeben			
Identische Bezeichnungen der Treppenräume mit dem Übersichtsplan			
Brandschutztüren mit Feuerwiderstandsdauer angegeben			
Markierung der vertikalen Rettungswege vorhanden?			
Markierung der horizontalen Rettungswege vorhanden?			
Feuerwehraufzug markiert			
Bedienstellen der brandschutztechnischen Anlagen (z.B. RWA) angeben			
Steigleitungen (nass/ trocken) markieren			
Einspeise- und Entnahmestellen (Angabe A, B, C) markieren			

	Planersteller	Kontrolle durch Feuerwehr	
		Vorhanden	Fehlt/ Nicht vorhanden
Erstellt/eingetragen			
Symbol Löschwassereinspeisevorrichtung B-Anschluss - mit Treppenraum-Angabe			
Schutzbereiche der Löschanlage mit blauer Schraffur angegeben			
Standorte und Menge von Druckgasbehältern			
Absperreinrichtungen angeben			

Besonderheiten bei Wohnhochhäusern

Jedes Hochhaus mit „Erstinformationsstelle“ am Haupteingang?			
Bei Wohnhochhausgruppen und mehreren direkt nebeneinanderliegenden Hauseingängen darf die weiteste Laufstrecke max. 40 m, für eine Erstinformationsstelle, betragen			
Geschosspläne nach Hausnummern strukturiert?			
Bei Sicherheitstreppenräume: Zugang für Fw von außen in den Angriffstreppenraum möglich? (Falls nein -> FSD 1)			